

ZP.271.8.2017

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.: 1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojsław, 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żarów.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) odpowiadam na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ:

Wniosek z dnia 16 maja 2017r.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojsław

1. Dotyczy warstw konstrukcyjnych jezdni. Wg rysunku 4.1 mieszanka stabilizowana wynosi 2.5 MPa a wg przedmiarów robót 1.5-2.0 MPa
Odp. 2.5 MPa.
 2. Dotyczy przedmiaru: roboty związane z wykonaniem nawierzchni wjazdów.
 - a) Poz. – błędna j.m. oraz ilość,
 - b) Brak działów: 2.1-2.2Odp. Lit. a – Należy policzyć wg kalkulacji własnej, lit. b – wycenić zgodnie z przedmiarem.
 3. Dotyczy przedmiaru robót: roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni (koszty kwalifikowane)
 - a) Poz. Nr 1 – błędna j. m. oraz ilość
 - b) Poz. Nr 13 – brak krotności
 - c) Brak działu: 2.1-2.2Odp. Lit. a – winno być j.m.: km – 0,5446; lit. b) winno być krotność 3; , lit. c – wycenić zgodnie z przedmiarem.
 4. Dotyczy przedmiaru robót: roboty związane z wykonaniem wjazdu na drogę wojewódzką:
 - a) Poz. Nr 1 – błędny obmiar i j.m.
 - b) Brak działu: 2.1-2.2
 - c) Poz. Nr 14 – brak krotnościOdp. Lit. a - winno być j.m.: km – 0,0049; lit. b - wycenić zgodnie z przedmiarem; lit. c - winno być krotność 3.
 5. Dotyczy przedmiaru robót: roboty oświetleniowe – przestawienie istniejącego oświetlenia – brak pozycji na zabezpieczenie rurą osłonową dwudzielną sieci elektrycznej niskiego napięcia.
Odp. Ujęto w poz. 12 przedmiar wjazdu.
 6. Dotyczy przedmiaru robót: roboty związane z wykonywaniem nawierzchni wjazdów – wg rys. 4.1 przekroje konstrukcyjne mieszanka stabilizowana cementem o $R_m = 2.5$ MPa wynosi 22 cm grubości a wg przedmiaru robót (pozycja nr 6) wynosi 15 cm.
Odp. $R_m = 2.5$ MPa, grubość 15 cm.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żarów
Dotyczy przedmiaru robót drogi w Żarowie – Poz. Nr 21 – błędna j.m.
Odp. Winno być m^2 .

Wniosek z dnia 17 maja 2017r.

W związku z zamiarem udziału w przedmiotowym przetargu prosimy o kalkulację przedmiarów robót w wersji edytowalnej, np. arkuszy kalkulacyjnych lub plików tekstowych.

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej.

Z up. BURMISTRZA

Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 17.05.2017r.

ZP/KR