

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Budowa Sali sportowej przy szkole we wsi Kolnica.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) odpowiadam na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ:

Wniosek z dnia 17 lipca 2017r.

1. Czy nie nastąpiła pomyłka w terminie zakończenia realizacji zadania ?

Odp. Termin jest prawidłowy.

Wniosek z dnia 18 lipca 2017r.

Pytanie 1 - czy Zamawiający wymagać będzie, aby zaproponowany system podłogi posiadał wyniki wszystkich 13 parametrów, zbadanych dla całości systemu (konstrukcja zespolona z nawierzchnią), wyznaczonych przez normę PN-EN 14904:2009?

Odp. Nie będzie - Zamawiający wymagać będzie, aby zaproponowany system podłogi posiadał wyniki podstawowych 5 parametrów, zbadanych dla całości systemu (konstrukcja zespolona z nawierzchnią), wyznaczonych przez normę PN-EN 14904:2009.

Pytanie 2 - czy Zamawiający dopuszcza systemową podłogę, przebadaną jako całość, tj. nawierzchnia zespolona z konstrukcją, spełniającą 5 najistotniejszych parametrów normy PN-EN 14904:2009, tj.:

- amortyzacja uderzenia,
- odkształcenie pionowe,
- odbicie piłki
- odporność na obciążenia toczne
- tarcie?

Odp.: Tak - Zamawiający dopuszcza systemową podłogę, przebadaną jako całość, tj. nawierzchnia zespolona z konstrukcją, spełniającą 5 najistotniejszych parametrów normy PN-EN 14904:2009.

Pytanie 3 – czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do wniosku materiałowego (tj. przy weryfikacji przed przystąpieniem do montażu podłogi), dokumentu potwierdzającego fakt przebadania wymaganych przez Zamawiającego i normę PN-EN 14904:2009 parametrów proponowanej podłogi - nawierzchni zespolonej z konstrukcją?

Odp. Tak - Zamawiający będzie żądał dołączenia do wniosku materiałowego (tj. przy weryfikacji przed przystąpieniem do montażu podłogi), dokumentu potwierdzającego fakt przebadania wymaganych przez Zamawiającego i normę PN-EN 14904:2009 parametrów proponowanej podłogi - nawierzchni zespolonej z konstrukcją.

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 20.07.2017r.

Z up. BURMISTRZA

Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZP/KR