



GMINA GRODKÓW
49-200 Grodków
ul. Warszawska 29

ZP.271.14.2017

Grodków, dn. 16 listopada 2017r.

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa placu przydworcowego w Grodkowie, Zadanie nr 2 - Budowa drogi w ul. Sportowej od ulicy Kasztanowej do ulicy Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi, realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) odpowiadam na wnioski do treści SIWZ:

I. Wniosek z dnia 13 listopada 2017r. – część I (Zadanie nr 1 - Przebudowa placu przydworcowego w Grodkowie)

| Lp. | Treść pytania | Odpowiedź |
|-----|---|---|
| 1. | Proszę o wyjaśnienie czy kostka granitowa 15/17 cm, jest kostka nową? | Zgodnie z Przedmiarem i STWIOR |
| 2. | Proszę również o informację na temat rozbiórki brukowca 16-20 cm, gdzie należy składować brukowiec z rozbiórki? | W miejsce wskazane przez Zamawiającego - zgodnie z Przedmiarem Robót i STWIOR |
| 3. | Proszę również o informację czy materiały z rozbiórki typu płyty chodnikowe betonowe należy zutylizować? | Tak - zgodnie z Przedmiarem Robót i STWIOR |

II. Wniosek z dnia 13 listopada 2017r. – część II (Zadanie nr 1 - Przebudowa placu przydworcowego w Grodkowie, Zadanie nr 2 - Budowa drogi w ul. Sportowej od ulicy Kasztanowej do ulicy Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi)

| Lp. | Treść pytania | Odpowiedź |
|-----|---|--|
| 1. | Dotyczy zadania nr 1 i zadanie nr 2 Brak pozycji korytowania w przedmiarach robót | Pozycja korytowanie w przedmiarze robót ujęta jest w robotach ziemnych – wykopy poz.37 przedmiaru dla zadania nr 1 oraz poz. 30 przedmiaru dla zadania nr 2. |
| 2. | Dotyczy zadania nr 1 Proszę o informację czy tylko kostka granitowa 16x16x16 cm ma być cięta (ściek) | Na ścieku międzyjezdniowym /zgodnie z PB rys. 3.2 i 5.1 szczegół „D”/ należy zastosować kostkę granitową 16x16x16 cm o wykończeniu ciętym i płomieniowanym zgodnie z SST:D-08.05.03 tj. powstająca w wyniku cięcia lub łupania płyty kamiennej, powierzchnia górna (jezdna) uszorstniona płomieniowaniem. SST:D-08.05.03 nie wyklucza aby boki kostki były surowo łupane z płyty przy wypukłościach ścian bocznych w tolerancjach jak dla gatunku 1-3 uzyskując minimalne fugi pomiędzy ułożonymi kostkami. |
| 3. | Dotyczy zadania nr 1 Proszę o podanie koloru kostki granitowej w miejscach postojowych, przejść dla pieszych, obramowań miejsc postojowych (kostka 15x17 i 9/11) Czy w pozycji przedmiaru nr 56 ma być kostka 9/11 kolorowa | Kolor kostki granitowej dla zadania 1 na: Miejsca postojowe: autobusów – kolor czerwony kostka granitowa 15/17 poz.58 pojazdów osobowych – kolor szary kostka granitowa 9/11 poz.56 Przejście dla pieszych – kolor czerwony 15/17 (analogia dla białe pasy) poz.58 Obramowanie miejsc postojowych dla sam. osobowych – kolor czerwony kostka granitowa 9/11 poz.60 W poz. 56 nie wyszczególniono koloru kostki granitowej należy zastosować kostkę koloru szarego zgodnie z PB rys. nr 3.1. Kolor kostki granitowej na nawierzchniach drogowych został opisany w SST:D-05.03.01. |

| | |
|--|---|
| 4. Dotyczy zadania nr 2 Brak pozycji rozebranych znaków drogowych | Transport znaków drogowych należy uwzględnić w poz. 22 i 23 (3 słupki i 3 tarcze znaku do rozebrania łącznie) przedmiaru zgodnie z SST:D-01.02.04 oraz komentarzu za pozycją 24. Dysponentem rozebranych znaków drogowych jest Inwestor. |
| 5. Dotyczy zadania nr 2 Proszę o informację czy tylko kostka granitowa 16x16x16 cm ma być cięta (ściek) | Kostka granitowa 16x16x16 cm zastosowana na ścieku międzyjezdniowym pomiędzy miejscem postojowym autobusu i jezdnią ulicy Sportowej jest zgodnie z SST:D-08.05.03 kostką o wykończeniu ciętym i płomieniowanym powierzchni jezdnej poz.83 przedmiaru, PW rys. nr 5 szczególnie D (tj. analogia do odp.1). |
| 6. Dotyczy zadania nr 2 Pozycja przedmiaru robót nr 51. Jakiego koloru ma być kostka betonowa 8cm? | w poz. 51 kostka betonowa grub. 8cm kolorowa - koloru czerwonego zgodnie z SST:D-08.02.02 pkt.2.2. |

W załączeniu - poglądowo obraz dla kostki granitowej na ścieku o wykończeniu ciętym i płomieniowanym boki surowo łupane

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.11.2017r.

ZP/KR

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

[Handwritten signature]