DALSZA CZĘŚĆ NA RYS. E-2

UG-5
UG-6
UG-7
UG-8
UG-9
UG-10
UG-11
UG-12
UG-13

RIVa
RIVb
RIIIb
PsIV
ŁIII
ŁIV
26/5
27/1
127
128
33
11
23
12/5
12/7
12/1
125/1
32
34
35
mj
B
N
i
i.b.
dr
j.gr.
w10
w32
199.1
199.5
199.4
199.2
199.0
199.7
198.5
199.8
199.6
201.3
201.8
202.1
201.6
202.10
202.15
201.04
202.9

LEGENDA:

- projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nN oświetlenia YAKXS 4x35mm²

- linia kablowa nN oświetlenia - YAKXS 4x35mm² według odrębnego opracowania (wykonanego w I-szym etapie projektu) uzgodniona na ZUD nr G.6630.1.164.2016 z dnia 29.12.2016r.

- miejsca prowadzenia projektowanej ruray osłonowa SRS75 (na całości pozostałej trasie kablowej kabel układać w rurze osłonowej DVK75) Wszystkie projektowane linie kablowe na całej długości trasy należy prowadzić w rurach osłonowych DVK75 natomiast w zaznaczonych miejscach w rurach SRS75

- projektowana latarnia oświetlenia wysokość słupa 8m z wysięgnikiem spawanym 1,1m, z oprawą led 60W (68W), barwa światła 5000K

Wszystkie projektowane linie kablowe należy prowadzić w rurach osłonowych (wszystkie kable układane na całej długości w rurach ochronnych)

Podczas układania kabli należy zachować min. dopuszczalne odległości poziome między kablami

W wymaganych miejscach prace ziemne należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego

PRZEDMIOT	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego - miejscowość Mikołajowa				SKALA
OBIEKT	Linia elektroenergetyczna kablowa nN oświetlenia ulicznego				1:500
ADRES	Mikołajowa, dz. nr 117, 125/1, 125/2, 127				
INWESTOR	GMINA GRODKÓW				
PRZEDMIOT	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ			NR. RYS.
PROJEKTANT	tech. Ryszard Romański	17/83/OP			E-3
AS. PROJ.	mgr inż. Rafał Pałka				