



- OZNACZENIA:
- - - - - zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej wykonać z drutu Fe/Zn fi=8mm (ocynk)
 - - - - - uziom otokowy Fe/Zn 30x4mm (ocynk)
 - - - - - złącze kontrolne instalacji odgromowej

WSZYSTKIE ELEMENTY NA DACHU POŁĄCZYĆ METALICZNIE Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI INSTALACJI ODGROMOWEJ

UWAGI:

Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn 8mm należy układać w rurach PCV o granicy ścianki min. 5mm ułożonych w bruzdach w elewacji.

Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wewnętrznych 150x150x100mm zabudowanych na wysokości 0,6-1m nad poziomem terenu.

BRANŻA ELEKTRYCZNA				
PRZEDMIOT	INSTALACJA ODGROMOWA			SKALA
OBIEKT	BUDYNEK SALI SPOTKAŃ			1:100
ADRES	Więcmierzycze, Gmina Grodków, dz. nr 96/2			
INWESTOR	Gmina Grodków, ul. Warszawska 29			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT	tech. Ryszard Romański	17/83/OP		E-6
ASYST. PROJ.	mgr inż. Rafał Pałka			