

USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
 Michał Gajewski
 49-200 Grodków, ul. Kr. Jadwigi 2
 tel. (077) 415-55-41
 NIP 747-161-90-91, Regon 532386677

Opinia Nr 69/16

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Grodków, ul. Warszawska Nr 47 A

Dotyczy mieszkania-Nr 1 Pan.- Marek Dąbrowski
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia okręgowego mistrza kominiarskiego.
 Michała Gajewskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr ----- (patrz szkic na odwrocie) ~~odpowiadają~~ – nie odpowiadają wymaganiom niżej do podłączenia kratki wentylacji wywiewnej w łazience parteru i kotła CO gazowego w łazience parteru- Brak przewodów kominowych. W celu podłączenia kratki wentylacji wywiewnej i kotła CO gazowego w łazience należy zaprojektować i wykonać przewody wentylacji wywiewnej i spalinowy po ścianie zewnętrznej budynku wyprowadzone ponad krawędź dachu po uzyskaniu zgody zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Grodkowie.

2. Urządzenie podłączony jest prawidłowo- nieprawidłowo .

3. Urządzenia wentylacje wywiewna w kuchni działa(ją) wadliwie z przyczyn nieprawidłowo wykonany przewód wentylacji z kuchni parteru.

4. Celem prawidłowego ciągu w kratkach wentylacyjnych należy zapewnić prawidłową wymianę powietrza do mieszkania lub zamontować w oknach nawietrzaki okienne, Poprawnie wykonać przewód wentylacji wywiewnej z kuchni parteru.

Inne uwagi : Przewody wymienione w opinii wykonać zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego.

Opinie sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. /Dz.U.Nr 89 poz. 414/ oraz ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991r. /Dz.U.Nr 81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U.Nr 92 poz. 460/ obowiązujące na dzień 01.01.1995r.

Opinie sporządzono w 2 Egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. Dla Pan.- Marek Dąbrowski

1

U Z Kominiarski w Grodkowie

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia podpis *M. Dąbrowski*

Opiniodawca :

(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi :

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI
 Wpisany do Rejestru KKP
 pod nr 0689
 (pieczęć) *Michał Gajewski*

