

GMINA GRODKÓW
49-200 Grodków
ul. Warszawska 29
IGP.VI.271.18.2018

Grodków, 24 października 2018 r.

WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.:

„Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), niniejszym udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w poniższym zakresie:

Wniosek z dnia 17.10.2018 r.

Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie przedmiarów w formacie ATH (edytowalnym dla wszystkich programów kosztorysowych), wersja edytowalna jaka znajduje się na stronie jest przeznaczona dla programu NORMA i to jakaś najnowsza wersja.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie ATH.

Wniosek z dnia 19.10.2018 r.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy pozycja w przedmiarze budowlanym dla skrzydła zachodniego nr 113 Prace rekonstrukcyjno konserwatorskie dla piaskowcowej płyty z herbem Baltazara Promnitza wg opracowania mgr Jacka Gryczewskiego w „Projektowej dokumentacji konserwatorskiej” szczegóły opisane na stronie 20, 21, 22 opracowania. Jest po za zakresem opracowanie gdyż jej wartość w przedmiarze wynosi "0".

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w powyższym zakresie - zmiana treści SIWZ z dnia 17.10.2018 r., zatem do wyceny należy przyjąć 1 kpl przedmiotowej, wyżej opisanej pozycji przedmiarowej.

Wniosek z dnia 22.10.2018 r.

Pytanie 1:

W przedmiarze: poz. 75.d5 kamera TVD-M1225V-2-P brak dostępu do produktu, wycofany z produkcji. Czy można zastosować odpowiednik o tych samych lub lepszych parametrach?

Odpowiedź:

Można zastosować odpowiednik równoważny, zgodnie z zapisem zawartym w tym zakresie w pkt IV.2. IDW:

„(...) W przypadkach wskazania w części III - Opis Przedmiotu Zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń) tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej”.

Pytanie 2:

W przedmiarze: poz. 76.d5 rejestrator TVN-2016-8TE brak dostępu do produktu, wycofany z produkcji. Czy można zastosować odpowiednik o tych samych lub lepszych parametrach?

Odpowiedź:

Odpowiedź tej samej treści, jak w odpowiedzi dla pytania 1, powyżej.

Pytanie 3:

W projekcie BW – instalacje elektryczne, ujęto projekt Instalacji Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania, natomiast w przedmiarze brak wyceny tych systemów. Czy Wykonawca ma dokonać wyceny indywidualnej, czy też pominąć w wycenie?

Odpowiedź:

W skrzydle wschodnim – roboty elektryczne należy dopisać **poz. 100 – System Sygnalizacji Pożarowej i Oddymianie – kpl 1** – wycena indywidualna.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.*) dokonuję zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

- 1) w Przedmiarach robót skrzydła zachodniego, dotyczy opisu: **wentylacja - urządzenia pod poz. 5** jest: kpl 0, a powinno być: kpl 1.
- 2) w Przedmiarach robót skrzydła wschodniego, dotyczy opisu: **instalacja wentylacji w poz. 44 i 46** jest: kpl 0, a powinno być: kpl 1.
- 3) Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie wymiany następujących rysunków, zawartych w cz. III OPZ skrzydła zachodniego:
 - a) 9 Rzut parteru – PROJ
 - b) 10 PW Rzut parteru – kolorystyka
 - c) PB S-2 INSTAL WODY PARTER
 - d) PW S-2 INSTAL WODY PWRTER
 - e) PW S-6 INSTAL HYDRANT PARTERU
 - f) PW S-10 INSTAL KANALIZACJA PARTERU
 - g) PW S-14 INSTAL CO PARTERU
 - h) rys. E-01 (schemat ideowy - rozdzielnia główna)
 - i) rys. E-03 (tablica bezpiecznikowa TB-0)
 - j) rys. E-09 (PARTER-instalacja gniazd)
 - k) rys. E-14 (PARTER-instalacja oświetlenia)
 - l) rys. E-18 (PARTER-instalacja tel-inf-mon)
 - m) W-1

Zamienne rysunki zamieszczone zostały na stronie Zamawiającego, przy pozostałej dokumentacji przetargowej.

- 4) W związku z powyższym dokonuję zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert następująco:
 - składanie ofert nastąpi w dniu **05.11.2018 r. do godz. 10:00**
 - otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.11.2018 r. o godz. 10:30**

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.10.2018 r.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz